

А К Т № 8/к

промывки системы отопления

« 27 » июля 2021г.

Мы, нижеподписавшиеся:

1. Главный инженер ООО УК «Надежда» Ойдуп Б.С
2. Главный инженер Хову-Аксынського участка ТЭК-4 Тулуп Ш.К
3. Заместителя председателя администрации Чеди-Хольского кожууна по жизнеобеспечению Данзы Н.О
4. Житель дома (представитель организации)

составили настоящий акт о том, что система отопления
объекта МБОУ Хову-Аксынск. СОШ

по адресу структурное подразделение Начальной школы
с. Татария д. 1

Промыта, гидropневматическим способом и дренированием в канализацию, при давлении 0,5 МПа, до полного осветления.

На основании осмотра установлено, что система отопления промыта и готова для эксплуатации в отопительный период 2021/2022гг.

Состав комиссии

Главный инженер ООО УК Надежда  /Ойдуп Б.С/

Главный инженер
Хову-Аксынського участка ТЭК-4  / Тулуп Ш.К/

Заместитель председателя Администрации
Чеди-Хольского кожууна  / Данзы Н.О/

Житель дома (представитель организации) 